

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00130-26
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 05 червня 2026 до 04 червня 2027
Term of validity is from

Продукція **Плівка ПВХ для натяжних стель "Rionex Premium"**
Production

3918 10
код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги'
п. 4.10 щодо групи горючості - середньої горючості (група Г3), групи за
димоутворювальною здатністю - з високою димоутворювальною
здатністю (група Д3) , індексу поширення полум'я - не поширюють полум'я
по поверхні (група І1)

Виробник (и)
Producer (s)

"Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.", No. 2, Tingchao Road Jianshan New
Area Haining Jiaying Zhejiang 314415 China (KHP)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ФОКС АРТ», 30000, Україна, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м.
Славута, вул. Ярослава Мудрого, 70з/3, код ЄДРПОУ 44722272

Додаткова інформація
Additional information

Плівка ПВХ для натяжних стель "Rionex Premium", що виготовляються
серійно з 05 червня 2026 до 04 червня 2027 з проведенням технічного
нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема
сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом
документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», вул.
Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі **Протоколів випробувань № 56/1-2026, № 58/1-2026, № 59/1-2026 від 27.04.2026 виданих**
On the grounds of **Науково-дослідний центр «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» Інституту наукових досліджень з**
цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, Україна,
18034, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Онопрієнка, буд. 8; фактична адреса: Україна,
08112, Київська обл., Бучанський р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, 60, атестат про
акредитацію № № 20278 чинний до 15 січня 2027, висновку за аналізом документації №
26/05/19-3/СА від 05 червня 2026

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Олександр ГУБЕРНАТОР

Орган з оцінки відповідності (підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

Цей сертифікат можна перевірити з допомогою QR-коду
або за тел. +38073-77-321-77

